

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया

पत्रांक :- 2464/11A

दिनांक :- 04-11-011


सेवा में,

प्रबन्धक,  
प्रताप पब्लिक स्कूल,  
नगरा रोड, छितौनी रसड़ा,  
बलिया।

विषय :- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या- शून्य दिनांक 20.10.2011।

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में एवं इस खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के जाँच दिनांक 24.10.2011 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न आख्या के अनुरूप हुआ है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
बलिया



उप प्रताप सिंह  
प्रबन्धक  
प्रताप पब्लिक स्कूल, छितौनी  
रसड़ा-बलिया

  
Principal  
Pratap Public School  
Chhitauni Raura-Ballia (U.P)

## जाँच प्रमाण-पत्र

प्रताप पब्लिक स्कूल, नगरा रोड, छितौनी रसड़ा, बलिया का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की बिल्डिंग कोड के रिर्माक कॉलम के अनुसार पायी गयी।

| Sl. No. | Items                         | Standard                | Specification                                    | Remarks                 |
|---------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 1       | Height                        | 3.6 M                   | N.B.C. 2005 clause 12.18.1.1                     | 3.20 mt.                |
| 2       | Bathroom Height               | 2.1 M                   | N.B.C. Clause- 12.4.1                            | 2.00                    |
| 3       | Height of Plinth              | 0.45 M                  | N.B.C. Clause- 12.1.1                            | 0.45                    |
| 4       | Stair Width                   | 1.50 M                  | N.B.C. Clause- 12.18.1.1                         | Stair not provided      |
| 5       | Lighting and Ventilation room | 1/10 floor area         | N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2 | 1/10                    |
| 6       | Fire and life safety          | Certified by PHO Ballia | पत्र संख्या-एन0एफ0एस0/11 दिनांक 16.03.2011       | Yes                     |
| 7       | Roofs                         | R.C.C. flate Roof       | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1               | Yes                     |
| 8       | Structure                     | RCC column and Beam     | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1               | Brick work load bearing |

  
 अधिशासी अभियंता  
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
 बलिया  


उदय प्रताप सिंह  
 प्रमुख  
 प्रताप पब्लिक स्कूल, छितौनी  
 रसड़ा-बलिया

  
 Principal  
 Pratap Public School  
 Chhitauni Rara-Ballia (U.P)